

CTL 决议表 (DSH)

标准 (包括年份)	分条款	查询号	年份
IEC 60598-2-22/2014	22.5 – Annex B	DSH 0971A	2017
内容			
照明设备 (LITE)			
内容	关键词	制定	批准时间
按操作方式分类的自装式应急灯具	- 持续式应急灯具 - 非持续式应急灯具 - 操作方式	ETF5-OSM/LUM	2018 CTL 全体会议
问题			
<p>根据定义22.3.5, “维持式应急灯具是指在需要正常或应急照明时, 应急照明灯始终通电的灯具”。属于“维持式应急灯具”的自装式应急灯具的应急照明灯能否通过安装中的外部开关开关?之所以问这个问题, 是因为在有电源的情况下, 如果灯被关掉, 灯具就可以被视为“非维修应急灯具”</p>			
决定			
<p>是的, 只有在正常照明时运行。</p>			
注释			
